



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลหงส์หิน
ที่.....พย ๕๕๑๐๑ /วันที่.....๒๘ กันยายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานผลการลดการใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลหงส์หิน ที่ ๓๗๐/ ๒๕๕๔

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลหงส์หินได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐ โดยกำหนด มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการ ในรอบ ๖ เดือน ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. สถิติการใช้ไฟฟ้า ในรอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๑.๑. ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า เท่ากับ ๓๘,๕๖๑.๑๔ หน่วย
๑.๒. ค่าการใช้จริง เท่ากับ ๒๑,๓๖๖.๕๐ หน่วย

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	ร้อยละ ๙๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (หน่วย)
เม.ย. ๒๕๖๔	๖,๒๘๙.๕๓		๔,๕๖๘.๙๖
พ.ค. ๒๕๖๔	๖,๖๕๙.๖๙		๕,๖๘๐.๓๖
มิ.ย. ๒๕๖๔	๖,๗๒๑.๙๑		๓,๕๒๔.๐๕
ก.ค. ๒๕๖๔	๖,๔๑๓.๘๐		๖,๖๐๖.๐๐
ส.ค. ๒๕๖๔	๖,๕๑๓.๘๕		๕,๕๕๑.๕๑
ก.ย. ๒๕๖๔	๖,๒๔๕.๓๕		๕,๔๕๓.๒๑
รวมทั้งสิ้น	๓๘,๘๔๔.๑๓	๓๔,๙๕๙.๗๑	๓๑,๓๘๔.๐๙

***หมายเหตุ : ร้อยละ ๙๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าได้มาจาก : ค่ามาตรฐาน x ๐.๙

: ๓๘,๘๔๔.๑๓ x ๐.๙ = ๓๔,๙๕๙.๗๑

จากสถิติข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หินมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ % ของค่ามาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลหงส์หินสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในรอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๒.๑. ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เท่ากับ ๙,๗๓๓.๐๘ ลิตร
๒.๒. ค่าการใช้จริง เท่ากับ ๓,๐๓๐.๐๑ ลิตร

ค่ามาตรฐาน/...

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	ร้อยละ ๙๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงจริง (ลิตร)
เม.ย. ๒๕๖๔	๑,๖๔๔.๔๗		๕๔๘.๙๕
พ.ค. ๒๕๖๔	๑,๖๔๔.๔๗		๓๔๙.๒๕
มิ.ย. ๒๕๖๔	๑,๖๔๔.๔๗		๑๗๓.๒๑
ก.ค. ๒๕๖๔	๑,๖๔๔.๔๗		๕๙๓.๔๐
ส.ค. ๒๕๖๔	๑,๖๔๔.๔๗		๗๖๒.๙๐
ก.ย. ๒๕๖๔	๑,๕๑๐.๗๓		๖๐๒.๓๐
รวมทั้งสิ้น	๙,๗๓๓.๐๘	๘,๗๕๙.๗๗	๓,๐๓๐.๐๑

***หมายเหตุ : ร้อยละ ๙๐ ของค่ามาตรฐานการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงได้มาจาก : ค่ามาตรฐาน x ๐.๙
: ๙,๗๓๓.๐๘ x ๐.๙ = ๘,๗๕๙.๗๗

จากสถิติข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หินมีปริมาณการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงจริง น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ %
ของค่ามาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลหงส์หินสามารถลดการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

-เห็นควร กำชับผู้ดูแลรับผิดชอบ ให้ตรวจสอบการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหงส์หิน และสั่งการ
ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายพฤทธิกร กองดู่)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

พิจารณาแล้ว เห็นว่า เทศบาลตำบลหงส์หิน สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

พันจ่าเอก



(ณัฐวุฒิ สักลอ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น/...

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

- ๖๕๐๒๐๓๐๖

ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

- ทน -



(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน