



มาตรฐานการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

กองช่าง เทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

คำนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่การตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ 1 การรับแจ้งประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการประเภทที่ 2 และการอนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 3

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ พ.ศ.2545 มีผลอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมโยธาธิการ ดังกล่าวโอนไปเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนั้น กรมธุรกิจพลังงานจึงต้องถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในปี 2546-2547

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่เทศบาลเมืองพัทยา กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งภารกิจที่ถ่ายโอนดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทของกลุ่มงาน “หน้าที่ที่ต้องทำ”

มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนได้อย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน และประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

ขอบเขต	๑
วัตถุประสงค์	๑
คำนิยาม	๑
มาตรฐานอ้างอิงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒
ประเภทของการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๓
ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจ้ง และการอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๕
การกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๕

ขอบเขตมาตรฐาน

๑. เป็นการกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ ภารกิจ ๙ ประเภท ดังนี้
 - ๑.๑. การตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่
 - สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)
 - ๑.๒. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่
 - สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร)
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ ๑ (ปั้มน้ำมันลอยริมถนนขนาดเล็ก)
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ง. (ปั้มน้ำมันลอยริมถนนขนาดเล็ก)
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)
 - ๑.๓. การอนุญาตและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการติดถนนใหญ่)
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการติดถนนซอย)
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ ๒ (ปั้มน้ำมันลอยริมถนนขนาดใหญ่)
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ. ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)
๒. มาตรฐานฉบับนี้ ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจ้งและการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานเดียวกัน

คำนิยาม

“น้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า น้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่วนท้องถิ่น

“การมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าเป็นกรณีไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประกอบการอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏ ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย

“สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้ความหมายรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนถึงก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆในบริเวณนั้น

“การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิง จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยทางบก ทางน้ำ ทางท่อ หรือโดยวิธีการอื่นใด

“คลังน้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้มีความหมายรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนถึงก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ในการเก็บรักษา น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัสดุดิบ

มาตรฐานอ้างอิงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๔. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติข้างต้น

ประเภทของการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง และประเภทของการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง มี ๓ ชนิด คือ

๑. ไวไฟน้อย จุดวาบไฟตั้งแต่ ๖๐°C ขึ้นไป ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น
๒. ไวไฟปานกลาง จุดวาบไฟตั้งแต่ ๓๗.๘ °C – ๖๐°C ขึ้นไป ได้แก่ น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน
๓. ไวไฟมาก จุดวาบต่ำกว่า ๓๗.๘ °C ได้แก่ น้ำมันเบนซิน ๙๑ และ ๙๕ และน้ำมันปิโตรเลียมดิบ

ประเภทของการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งตามลักษณะกิจการควบคุม ได้เป็น ๓ ประเภท คือ

๑. กิจการควบคุมประเภทที่ ๑

๑.๑ กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ มี ๑ ประเภท คือ สถานที่ เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๑ หมายถึง ร้านจำหน่ายเชื้อเพลิงรายย่อย

- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไม่เกิน ๔๐ ลิตร
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร

๒. กิจการควบคุมประเภทที่ ๒

หมายถึงควบคุมประเภทที่ ๒ มี ๔ ประเภท คือ ดังนี้

๑. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒ หมายถึงโรงงานขนาดเล็ก หรือ เพื่อการเกษตร

- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณ ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร

๒. สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่ ๑ หมายถึง ป้อมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก

- บริการแก่ยานพาหนะทางบก
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟ หรือ ไวไฟน้อยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
- ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
- ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน

๓. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง. หมายถึง ป้อมหลอดแก้มือหมุน

- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังมีปริมาณความจุ ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร)

๔. สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ . ลักษณะที่ ๑ หมายถึง สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก

- บริการให้แก่เรือ
- เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือไวไฟน้อย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
- ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือภายในโป๊ะเหล็ก
- ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก

๓. กิจการควบคุมประเภทที่ ๓

กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ มี ๗ ประเภท ดังนี้

๑. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๓ หมายถึงโรงงานขนาดใหญ่
 - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟมาก ปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร
 - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
 - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟน้อย ปริมาณเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตรโดยมีปริมาณรวมกันไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร
๒. คลังน้ำมันเชื้อเพลิง
 - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทุกชนิด ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
๓. สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก. หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ่
 - บริการให้แก่ยานพาหนะทางบก
 - ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต้องฝังใต้ดิน
 - สถานที่ตั้งติดเขตถนนทางหลวง หรือถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือถนนส่วนบุคคลส่วนบุคคลที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข. หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย
 - บริการให้แก่ยานพาหนะทางบก
 - ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต้องฝังใต้ดิน
 - สถานที่ตั้งติดเขตถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร หรือถนนส่วนบุคคลส่วนบุคคลที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
๕. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ ๒ หมายถึง ป้อมลอยริมถนนขนาดใหญ่
 - บริการให้แก่เรือ
 - ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
 - ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน
๖. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ ๒ หมายถึง สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่
 - บริการให้แก่เรือ
 - เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟน้อย ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือฝังใต้พื้นดิน หรือภายในโป๊ะเหล็ก
 - กรณีมีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ให้ฝังถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใต้พื้นดิน
๗. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ฉ. หมายถึง สถานีบริการให้แก่อากาศยานบริการให้แก่เครื่องบิน

ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจ้ง และการอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจตรา การรับแจ้ง และการอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ ๑ , ๒ และ ๓ ดังนี้

๑. การตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓

๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการตรวจตราด้านความปลอดภัยประจำปีของสถานประกอบกิจการควบคุมที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาประสานงานการตรวจตราร่วมกัน

๑.๒ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการตรวจตราที่กำหนด ให้จัดทำบันทึกการตรวจสอบพร้อมเก็บหลักฐานการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้องต่อผู้ประกอบการและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนด

๑.๓ ให้รายงานผลการตรวจตราให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีตามรอบการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน

๒. การรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

๒.๑ เมื่อได้รับใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามแบบ ธพ.ป.๑ แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้ง และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากเห็นว่าใบแจ้งไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแจ้งและผู้แจ้งจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้แจ้งไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับแจ้งจะดำเนินการคืนใบแจ้งและเอกสารประกอบพิจารณา

หากถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.ป.๒ ให้แก่ผู้แจ้งภายในวันที่รับแจ้ง

๒.๒ เมื่อได้ออกใบรับแจ้งแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง และเมื่อตรวจสอบและลงบันทึกการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้องต่อผู้ประกอบการและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนด

๒.๓ เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง

๓. การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๓.๑. การออกอนุญาตใหม่

๓.๑.๑. การรับเรื่องขออนุญาต

เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ ธพ.น.๑ แล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ เอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความพ้องและรายการเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบพิจารณา

หากถูกต้องและครบถ้วน ให้รับคำขอไว้พิจารณา และแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงาน พลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน

๓.๑.๒. การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หากผลตรวจสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อขัดข้อง พร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขอรับใบอนุญาต

หากผลการตรวจสอบถูกต้องและไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเอกสารหลักฐานการขออนุญาต ได้แก่ สำเนาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (ธพ.น.๑) สำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง จำนวน ๓ ชุด รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด หนังสือรับรองวิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไปให้กรมธุรกิจ พลังงานหรือสำนักงานพลังงานแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย ตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๑.๓. การตรวจสอบแบบแผนผัง แบบก่อสร้าง รายการคำนวณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้รับเรื่องการขออนุญาต จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากถูกต้อง และครบถ้วนให้เห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้าง ทั้ง ๓ ชุด

หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กรม พลังงานธุรกิจหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้อง ให้องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ขออนุญาตและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดแล้วส่งคืนกลับมายัง กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงาน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๑.๔ การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

เมื่อผลพิจารณาในการเห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี เก็บไว้ ๑ ชุด และส่งคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ชุด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้ ๑ ชุด และส่งคืนให้ผู้รับใบอนุญาต ๑ ชุด พร้อมทั้งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี กำหนดเลขที่ใบอนุญาตตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗ และส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการเห็นชอบดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ

๓.๑.๕ การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย

ก่อนได้รับอนุญาตประกอบกิจการแต่ละประเภทของสถานีน้ำมัน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสถานีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน และกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน

การแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ และการควบคุมการทดสอบก่อนการใช้งาน ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและการตรวจสอบน้ำมัน ดังนี้

๓.๑.๕.๑ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งขอการทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขอรับใบอนุญาตที่ได้ติดตั้งถึง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมันแล้ว ให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓ วันทำการ

๓.๑.๕.๒ กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาดำเนินการในการควบคุม การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมัน

๓.๑.๕.๓ เมื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนกว่าจะถึงกำหนดการทดสอบและการตรวจสอบครั้งต่อไป

๓.๑.๕.๔ เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้รับรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงานผลการทดสอบ

๓.๑.๕.๕ รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและได้มีการรับรองจากผู้ทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนกว่าจะถึงกำหนดทดสอบและตรวจสอบครั้งต่อไป

๓.๑.๖ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

๓.๑.๖.๑ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ประกอบกิจการตามแบบการก่อสร้างที่ได้รับ ความเห็นชอบแล้วเสร็จและมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม รายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และต้องส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๓.๑.๕.๓ - ๓.๑.๕.๔ ก่อนพิจารณา หรือหากผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ ไว้ก่อนแล้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไปได้

๓.๑.๖.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปตรวจระยะปลอดภัยทางเข้าออกของ ยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กำแพงกันไฟ รางระบายน้ำ บ่อกักไขมัน ระบบ ป้องกันและระงับอัคคีภัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมหรือการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแล้งแต่กรณี ให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับ ความเห็นชอบ

๓.๑.๖.๓ ผลการทดสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งไม่ออก ใบอนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๒ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๑.๖.๔ เมื่อออกใบอนุญาตแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงาน จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

๓.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๓.๒.๑ เมื่อได้รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ ธพ.น.๔ แล้วหากเป็นกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเชิงวิศวกรรม เช่น การเปลี่ยนตู้จ่ายน้ำมันใหม่ การขอ เปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ำมันจากชนิดไวไฟน้อยเป็นชนิดไวไฟมาก เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับการออกใบอนุญาตใหม่ (ตามข้อ ๓.๑) โดยอนุโลม และการ ทดสอบและการตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยสถานีบริ การน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกฎกระทรวงว่าด้วยกันซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ำมัน ระบบจ่ายน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๓.๑.๕

๓.๒.๒ เมื่อได้รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ ธพ.น.๔ แล้ว หากเป็นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชิงวิศวกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของสถานประกอบการ เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และครบถ้วน ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่ง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้ยื่นไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบพิจารณา

หากถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามแบบ ธพ.น.๒ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๒.๓ เมื่อออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๓.๒.๑ หรือข้อ ๓.๒.๒ แล้วให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทราบภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๓.๓ การต่ออายุการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๑ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๒ การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ดำเนินการต่อใบอนุญาตโดยนำแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่อใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนด ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการต่อใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต มาใช้เพื่อประกอบการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้

การต่ออายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๓.๑ การรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใน ๖๐ วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคำขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓.๒ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับคำขอต่ออนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนด ตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

หากถูกต้องและครบถ้วน ให้รับคำขอไว้พิจารณา

๓.๓.๓ การออกใบอนุญาตต่ออายุ

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ ให้นำบันทึกการตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้างประจำปี รวมถึงเอกสารผลการทดสอบตรวจสอบครบวาระหรือระบบควบคุมไอน้ำมัน มาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๒ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ให้รายงานการออกใบอนุญาตต่ออายุให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ตามรอบการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน

๓.๔ การโอนการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๓.๔.๑ การรับเรื่องโอนใบอนุญาต

กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่บุคคลอื่น ให้ผู้รับใบอนุญาต (ผู้ขอโอนใบอนุญาต) และผู้รับโอนใบอนุญาต ยื่นคำขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๕ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔.๒ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เมื่อได้รับคำโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ ธพ.น.๕ แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

หากถูกต้องและครบถ้วน ให้รับคำขอไว้พิจารณา

๓.๔.๓ การออกใบอนุญาต

หากเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๒ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ทั้งนี้ เมื่อออกใบอนุญาตโอนแล้ว ให้รายงานกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๓.๕ การขอรับใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๓.๕.๑ การรับเรื่องขอรับใบแทนใบอนุญาต

กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๖ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๕.๒ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เมื่อได้รับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ ธพ.น. ๖ แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจำดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบพิจารณา

หากคำขอถูกต้องครบถ้วน ให้รับคำขอไว้พิจารณา

๓.๕.๓ การออกใบแทนใบอนุญาต

หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๒ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

ทั้งนี้ เมื่อออกใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๔.การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ที่ใช้งานครบวาระ ๑๐ ปี

การทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ที่มีการใช้งานครบวาระ ๑๐ ปี ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน

การแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ และการควบคุมการทดสอบ ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและการตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิชาการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน ดังนี้

๔.๑ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันที่มีการใช้งานถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ครบวาระแล้ว ให้แจ้งกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓ วันทำการ

๔.๒ กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะพิจารณาดำเนินการในการควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมัน

๔.๓ เมื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแล้วให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน ๓ วันทำการ

๔.๔ เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้รับรายงานผลการทดสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกำหนดหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้แจ้งผลพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน

๔.๕ รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและได้มีการรับรองจากผู้ทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนกว่าจะถึงกำหนดการทดสอบและตรวจสอบครั้งต่อไป

๕. การทดสอบและตรวจสอบระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๑ และลักษณะ ที่ ๒ ที่ใช้งานครบวาระ ๒ ปี

การทดสอบและตรวจสอบระบบไอน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๑ และลักษณะที่ ๒ ที่มีการใช้งานครบวาระ ๒ ปี ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน

การแจ้งทดสอบและตรวจสอบ และการคุ้มครองการทดสอบผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน ดังนี้

๕.๑ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันที่มีการใช้งานระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงครบวาระแล้ว ให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓ วันทำการ

๕.๒ กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะพิจารณาดำเนินการในการคุ้มครองการทดสอบระบบความปลอดภัยของระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๓ เมื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแล้วให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน ๓ วัน

๕.๔ เมื่อกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ได้รับรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ให้แจ้งผลพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ประกอบการควบคุมน้ำมัน

๕.๕ เมื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและได้มีการรับรองจากผู้ทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการควบคุมน้ำมันจัดเก็บรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนกว่าจะถึงกำหนดการทดสอบและตรวจสอบครั้งต่อไป

๖. การประสาน

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการหรือมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณีและหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำและปรึกษาทางเทคนิค วิชาการและการดำเนินงานให้ตามความเหมาะสม

๗. ในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ผู้อนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (บาทบัญญัติเพื่อการควบคุมกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง)

- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (บทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้อนุญาตต้องกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ และการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓)

- พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔ (บทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้รับใบประกอบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อาจสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้)

- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ (กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ การอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และการออกค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง)

- กฎกระทรวงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อกำหนดด้านเทคนิคและความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมัน)

- กฎกระทรวงสถานีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อกำหนดด้านเทคนิคและความปลอดภัยของสถานีเก็บรักษาน้ำมัน)

-กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง)

-กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ.๒๕๕๖ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน)

-กฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน)

-กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบน้ำมัน)

-กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง)

-ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด ตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีประกันความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง)

การกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดข้อแนะนำ การตรวจสอบ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔.๑ การตรวจสอบด้านสถานที่

กิจการควบคุมประเภทที่ ๑

ผู้ประกอบการไม่ต้องแจ้งหรือยื่นคำขออนุญาตในการประกอบกิจการ จึงไม่มีขั้นตอน ดำเนินการก่อนประกอบกิจการ

กิจการควบคุมประเภทที่ ๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีผู้แจ้งประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๒ ตามแบบ ธพ.น.๑ ดังนี้

๑. เมื่อแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งประกอบกิจการแล้ว ให้ตรวจสอบเอกสาร และตรวจ ที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการว่าอยู่ในเขตผังเมืองรวมหรือไม่ ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ออกใบรับแจ้ง ตามแบบ ธพ.น. ๒ ในวันที่รับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้งเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง

๒. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการแจ้งแล้วถ้าปรากฏว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้งรับทราบภายในวันที่รับแจ้งเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

๓. เมื่อออกใบรับแจ้งแล้วให้รายงานสำนักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อทราบภายใน สามสิบวัน วันนับแต่วันออกใบรับแจ้ง

๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ที่แจ้งไว้ หากพบว่ามีกรประกอบกิจการก่อนที่ จะแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ บุคคลนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๕. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ หากพบว่าแจ้งผู้ประกอบการไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อำนาจสั่งการให้ผู้แจ้งแก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และศาลสั่งให้เลิกประกอบกิจการ

๖. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และมี การดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ประกอบการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานสำนักงานพลังงาน ภูมิภาค ทราบภายใน ๓๐ วัน

กิจการควบคุมประเภทที่ ๓

เมื่อผู้ประสงค์ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ตามแบบ ธพ.น.๓ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้แจ้งสำนักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ ร่วมกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่สองฝ่ายออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตร่วมกัน โดยตรวจสอบจุดที่ตั้งของ สถานที่ขออนุญาต พิจารณาภูมิทัศน์เกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง เช่น ความกว้างของถนน ระยะห่าง เียงลาดสะพาน ทางโค้ง ทางแยก ฯลฯ ตามข้อกำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งอยู่ภายใต้บังคับของ กฎหมายอื่นด้วยหรือไม่ เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นต้น

๒. ผลการตรวจสอบสถานที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบร่วมกัน หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องดังกล่าว พร้อมส่งเรื่องคืนไปยังผู้อนุญาต

๓. หากผลการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องและไม่ขัดข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลการตรวจสอบสถานที่พร้อมเรื่องราวการขออนุญาตทั้งหมด พร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องไปให้สำนักงานพลังงานภูมิภาคต่อไป

๔. สำนักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งผลพิจารณาให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างต่อไป

๕. ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และอุปกรณ์แล้วเสร็จ ผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งขอให้ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยใน อุปกรณ์ดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งสำนักงานภูมิภาค ภายใน ๓ วัน

๖. เมื่อสำนักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการทดสอบให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อแจ้งผู้ประกอบการต่อไป

๗. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธ.พ.น.๔ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แล้วสำเนาใบอนุญาตไปให้สำนักงานพลังงานภูมิภาคทราบ ภายใน ๕ วัน เพื่อเป็นหลักฐาน

๔.๒ ด้านบุคลากร

การปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องกับการตรวจเอกสาร แบบแปลนของสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่อยู่ประกอบ กิจการฯ ได้ยื่นเรื่องแจ้งการประกอบกิจการหรือขออนุญาตก่อสร้าง หรือตัดแปลงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง รวมไปถึง ถึงการต่อใบอนุญาต และการออกตรวจสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภท	คุณสมบัติ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๑	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
กิจการควบคุมประเภทที่ ๒	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า

๔.๓ ด้านการจัดการระบบข้อมูล

สถานีสบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกิจการเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัย เนื่องจากเป็นสถานที่เก็บวัสดุไวไฟเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการกำกับดูแล กิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ จึงควรจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการ โดยแยกตามประเภทของกิจการควบคุม เป็น ประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ โดยระบุสถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บแยกแต่

ละประเภท ปีที่เริ่มดำเนินการ พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง โดยจัดทำแบบข้อมูลการตรวจสอบตามภาคผนวก

๔.๔ ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ

ในปัจจุบันสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ได้โดยตรง จึงต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการหรือผู้ค้ารายย่อยมาจำหน่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการซื้อน้ำมันไม่ได้คุณภาพมาจำหน่าย ซ้ำก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน จึงกำหนดข้อแนะนำ ดังนี้

๑. กรณีซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน) โดยตรง ควรปฏิบัติดังนี้

- ตรวจสอบถังที่นำไปใส่น้ำมัน จะต้องไม่มีสิ่งสกปรก น้ำ หรือน้ำมันชนิดอื่น ค้างอยู่ในถัง
- ไม่ควรนำถังน้ำมันที่เคยบรรจุน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งมาบรรจุน้ำมันชนิดอื่นนอกจากน้ำมันชนิดที่เคยบรรจุ เพราะที่ก้นถังอาจมีน้ำมันชนิดเดิมค้างอยู่และอาจเกิดการปนเปื้อนกับน้ำมันชนิดใหม่ลงไป ซึ่งทำให้คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องได้

๒. ในกรณีที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงมาจำหน่าย ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ไม่ควรซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีผู้เสนอขายในราคาที่ถูกลงกว่าความเป็นจริง เพราะอาจเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

๓. ให้ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และราคาที่ต้องชำระให้ถูกต้อง และให้ขอใบเสร็จรับเงินที่ระบุชนิด และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งที่มีการซื้อน้ำมัน

๔. ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

๕. กรณีที่ไม่แน่ใจว่ามาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง(มิเตอร์) ของสถานีบริการมีความถูกต้องหรือไม่ ควรขอความร่วมมือศูนย์ช่างत्वวัด สำนักงานช่างत्वวัดเขต กรมการค้าภายในที่รับผิดชอบในท้องที่นั้น ตรวจสอบความถูกต้องให้ได้

๔.๕ ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ

๔.๕.๑ ผลกระทบที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีอันตรายต่อสุขภาพ

ผลกระทบที่น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเราได้มีอยู่ ๓ ทาง คือโดยการสัมผัสผิวหนังและร่างกาย โดยการสูดดมเข้าปอด และโดยการกลืนเข้าสู่กระเพาะอาหาร

๔.๕.๒ การรักษาเบื้องต้น

เมื่อสัมผัสเกิดการระคายเคือง ให้รีบล้างด้วยสบู่ ไม่ควรล้างด้วยผงซักฟอกและควรปรึกษาแพทย์ เมื่อเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ หรือปวดศีรษะ เนื่องจากสูดดมไอของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปมาก หากอาการรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

เมื่อเกิดกลืนน้ำมันเชื้อเพลิงลงสู่กระเพาะอาหาร ให้ดื่มนมหรือน้ำอุ่นราว ๑/๔ ลิตร แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล ห้ามล้วงคอให้อาเจียนเด็ดขาด เพราะจะเกิดความเสียหายที่น้ำมันจะสำรอกออกมา จะไหลย้อนเข้าไปในหลอดลมและปอด อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้